

Minergie-ECO

Catalogo dei requisiti e disposizioni specifiche per edifici nuovi

Versione 1.4 / Gennaio 2018

Applicazione

Minergie-Eco

Lanciato nel 2006, il supplemento Eco estende gli standard Minergie, Minergie-P e Minergie-A includendo gli aspetti legati alla salute e all'ecologia nella costruzione. Analogamente a Minergie, le categorie di edifici certificabili sono quelle della norma SIA 380/1. Ad eccezione dei magazzini e delle piscine coperte, tutti i tipi di edifici possono essere certificati Minergie-Eco – sia i nuovi che ammodernamenti.

Delimitazione del sistema

Il limite del sistema è l'edificio. Di conseguenza, la sistemazione esterna, eventuali fondazioni speciali o le opere di consolidamento delle pareti di scavo o del terreno, non vengono prese in considerazione. Sebbene questi elementi possano, da un punto di vista ecologico, avere una parte rilevante per l'impatto ambientale complessivo di un edificio, essi non sono inclusi nella valutazione per motivi di comparabilità tra tutti gli edifici della rispettiva categoria d'uso.

Metodo di valutazione

I criteri di esclusione sono i requisiti che devono essere soddisfatti incondizionatamente e completamente affinché un edificio possa essere certificato. Ciò garantisce uno standard minimo di qualità. Per soddisfare le restanti aree tematiche, vi è una valutazione a punti. Il livello minimo di adempimento di ciascun area tematica è pari al 50% dei punti massimi conseguibili in base al numero di requisiti applicabili al progetto specifico. Inferiore al 50% (energia grigia: superiore al limite GW2), il semaforo diventa rosso, tra il 50% e il 70% (energia grigia: tra GW1 e GW2) diventa giallo e oltre il 70% (energia grigia: sotto GW1) verde. I risultati parziali sono visualizzati sotto forma di semaforo. Complessivamente, per la certificazione devono essere raggiunti i seguenti risultati: raggiunto lo standard Minergie, rispettati tutti i criteri di esclusione, nessun semaforo sul rosso, tre semafori sul verde (distribuiti tra la salute e la costruzione ecologica, almeno uno in ogni area tematica).

Allestimento della verifica

Lo strumento di verifica (accesso su www.minergie.ch) contiene il catalogo dei requisiti vincolanti che devono essere compilati online. I valori limite e di progetto calcolati per la quota di luce naturale e per l'energia grigia devono essere inseriti manualmente nello strumento di verifica online. Sul sito web di Minergie sono reperibili, per ottenere alcuni dati d'inserimento, strumenti di calcolo, liste di controllo o formulari di verifica.

Per Minergie-Eco, le caratteristiche dell'edificio sono richieste in due momenti: nella fase "preliminare / progetto" dove hanno più peso le caratteristiche di concetto dell'edificio e nella fase "appalto / costruzione", dove dominano invece il design e la scelta dei materiali.

La procedura è basata su un catalogo di caratteristiche, su una lista di controllo dell'applicazione, sul calcolo del grado di copertura dell'illuminazione tramite la luce naturale e sul calcolo dell'energia grigia. I calcoli vanno presentati durante la fase finale di progettazione, dopo che i cambiamenti più significativi sono già avvenuti. Normalmente ai requisiti posti si risponde soltanto con un sì o con un no. I requisiti che non hanno riscontro nel progetto, possono essere etichettati come "Non applicabile" e quindi non faranno parte della valutazione.

Per rispettare un requisito, bisogna che almeno l'80% degli elementi costruttivi soddisfi tale requisito. La percentuale si riferisce a una grandezza ragionevole per la valutazione. Lo scopo di questa regola è una gestione flessibile dei requisiti. Tuttavia, la regola dell'80% non si applica ai criteri di esclusione; qui, il 100% degli elementi costruttivi deve soddisfare questi criteri.

Svolgimento della certificazione

Certificato provvisorio: le domande devono essere presentate al centro di certificazione Minergie responsabile (rispettivamente l'ente di certificazione Minergie-P o Minergie-A). Successivamente, l'organismo di certificazione competente assegna la parte Eco del dossier a chi esegue internamente la verifica tecnica e gli ulteriori controlli di qualità per Minergie-Eco.

Certificato definitivo: dopo che il centro di certificazione ha controllato il certificato provvisorio, il richiedente può, se necessario o desiderato, eseguire un'ottimizzazione del progetto. Diversamente da Minergie, la parte Eco si concentra sulla fase di appalto e costruzione. Pertanto, in questa fase bisogna ancora precisare in che modo sono stati implementati i requisiti. Poiché anche dei minimi errori possono avere un grosso impatto ambientale, nella parte "Eco" vengono eseguiti intensi controlli di qualità, come pure misurazioni della qualità dell'aria interna.

Panoramica dei requisiti

Numero	Tema	Figura di competenza (indicativo)
NA	Criteri d'esclusione	
NA1.010	Sostanze inquinanti negli edifici	Architetto
NA1.020	Preservanti chimici del legno all'interno dei locali	Architetto
NA1.030	Prodotti contenenti biocidi	Architetto
NA1.040	Emissioni di formaldeide da materiali costruttivi	Architetto
NA1.050	Emissioni di solventi da materiali da costruzione e coadiuvanti	Architetto
NA2.010	Lavori di posa e impermeabilizzazione	Architetto
NA2.020	Elementi costruttivi esterni contenenti metalli pesanti (coperture, facciate e finiture)	Architetto
NA2.030	Materiali contenenti piombo	Architetto
NA2.040	Scelta del legno	Architetto
NA2.050	Calcestruzzo riciclato (RC)	Ingegnere
NA9.010	Misurazione della concentrazione di formaldeide nell'aria interna	Architetto
NA9.020	Misurazioni dell'aria indoor (TVOC)	Architetto
NS	Protezione fonica	
NS1.010	Isolamento acustico dell'involucro e tra differenti unità d'uso: requisiti minimi	Fisico della costruzione
NS1.020	Isolamento acustico dell'involucro: requisiti superiori	Fisico della costruzione
NS1.030	Isolamento acustico tra differenti unità d'uso (rumore aereo e da calpestio): requisiti superiori	Fisico della costruzione
NS1.040	Isolamento acustico tra differenti unità d'uso (rumore di impianti tecnici dell'edificio): requisiti superiori	Fisico della costruzione
NS2.010	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumore aereo o calpestio), livello 1	Fisico della costruzione
NS2.020	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumore aereo o calpestio), livello 2	Fisico della costruzione
NS2.030	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumori di impianti tecnici dell'edificio), livello 1	Impiantista
NS2.040	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumori di impianti tecnici dell'edificio), livello 2	Impiantista
NS3.010	Misure costruttive (impianti pluviali e di scarico delle acque luride)	Architetto
NS3.020	Misure costruttive (apparecchi sanitari)	Architetto
NS3.030	Misure costruttive (ascensori)	Architetto
NS4.010	Acustica architettonica	Fisico della costruzione
NS5.010	Immissioni foniche negli spazi esterni	Fisico della costruzione
NS5.020	Emissioni foniche dall'edificio o dagli spazi esterni	Fisico della costruzione
NS9.010	Misurazione dell'isolamento acustico a costruzione ultimata	Fisico della costruzione

Numero	Tema	Figura di competenza (indicativo)
NI	Clima interno	
NI1.010	Pulizia degli elementi costruttivi per il passaggio d'aria (impianti di ventilazione e climatizzazione)	Impiantista
NI1.020	Condizionamento dell'aria con sistemi di ventilazione	Impiantista
NI1.040	Ispezione igienica iniziale degli impianti di ventilazione	Impiantista
NI2.010	Legionella	Impiantista
NI2.020	Apparecchi di raffreddamento adiabatico o torri di raffreddamento / torri aereo refrigeranti	Impiantista
NI3.010	Misure per ridurre l'esposizione al Radon	Architetto
NI4.010	Radiazioni non ionizzanti (piano di zone RNI a bassa frequenza 50 Hz)	Progettista imp. elettrico
NI4.020	Radiazioni non ionizzanti (linee principali)	Progettista imp. elettrico
NI4.030	Radiazioni non ionizzanti (posa dei cavi)	Progettista imp. elettrico
NI4.040	Radiazioni non ionizzanti (antenne)	Progettista imp. elettrico
NI5.010	Fumare all'esterno dell'edificio	Architetto
NI5.020	Pavimentazione	Architetto
NI5.030	Fibre minerali respirabili	Architetto
NI5.040	Etichette (colori e lacche)	Architetto
NI5.050	Etichette (materiali di preparazione posa e riempimento fughe)	Architetto
NI5.060	Ventilazione a costruzione ultimata (emissioni di inquinanti)	Architetto
NI5.070	Sostanze e processi pericolosi per la salute	Architetto
NI9.010	Misurazione dell'aria interna (CO ₂)	Architetto
NI9.020	Misurazione dell'aria interna (radon)	Architetto
NI9.030	Misurazioni di collaudo (radiazioni non ionizzanti a bassa frequenza 50 Hz)	Progettista imp. elettrico
NG	Concetto dell'edificio	
NG1.010	Preparazione del sito (demolizione di edifici esistenti)	Architetto
NG1.030	Gestione degli spazi circostanti	Architetto
NG2.010	Flessibilità d'utilizzo della struttura portante, requisiti di livello 1	Architetto
NG2.020	Flessibilità d'utilizzo della struttura portante, requisiti di livello 2	Architetto
NG2.030	Flessibilità d'utilizzo tramite il disegno della facciata	Architetto
NG3.010	Accessibilità alle installazioni tecniche verticali	Impiantista
NG3.020	Accessibilità alle installazioni tecniche orizzontali	Impiantista
NG3.030	Esigenze costruttive per la sostituzione di macchinari o apparecchi di grandi dimensioni	Impiantista
NG4.010	Sostituzione e decostruzione della struttura portante o dell'involucro edilizio	Architetto
NG4.020	Sostituzione e decostruzione delle finiture	Architetto
NG5.010	Concetto di risparmio dell'acqua (apparecchi e rubinetteria)	Impiantista
NG5.020	Uso dell'acqua piovana	Architetto
NG6.010	Uccelli e vetrate	Architetto
NG6.020	Vista	Architetto
NG7.010	Resistenza della facciata agli agenti atmosferici	Architetto
NG7.020	Resistenza delle finestre agli agenti atmosferici	Architetto
NG8.010	Possibilità di espansione, riserva	Architetto

Numero	Tema	Figura di competenza (indicativo)
NM	Materiali e processi di costruzione	
NM1.010	Protezione del suolo	Architetto
NM2.010	Label per il legno e i derivati del legno	Architetto
NM3.020	Calcestruzzo riciclato (RC) - con superiore percentuale di materiale RC	Ingegnere
NM3.030	Recycling (RC) - calcestruzzo di riempimento, di rivestimento, per fondazioni, ecc. con superiore percentuale di materiale RC	Architetto
NM3.040	Calcestruzzo costruttivo RC con aggregati misti	Ingegnere
NM4.010	Tipi di calcestruzzo per utilizzo normale	Ingegnere
NM4.020	Materiali isolanti con componenti ad impatto ambientale (tetti, soffitti e solette)	Architetto
NM4.021	Materiali isolanti con componenti ad impatto ambientale (pareti)	Architetto
NM4.030	Protezione chimica contro le radici	Architetto
NM4.040	Facciate senza biocidi	Architetto
NM4.050	Materiali per installazioni senza alogeni	Progettista imp. elettrico
NM4.060	Materiali compositi minerali/organici	Architetto
NM4.070	Rivestimenti sintetici e sigillatura difficilmente separabili	Architetto
NM4.080	Prodotti di costruzione PVC con costituenti ad impatto ambientale rilevante	Architetto
NM4.090	Elementi costruttivi esposti alle intemperie contenenti metalli pesanti all'esterno dell'edificio	Architetto
NM5.010	Rinuncia al riscaldamento della struttura	Architetto

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NA Criteri d'esclusione								
NA1.010	Sostanze inquinanti negli edifici	Le costruzioni da demolire sono sottoposte ad un'analisi preliminare (check dell'edificio) da parte di uno specialista riconosciuto al fine di determinare la presenza di amianto, PCB (sigillanti) e PCP (preservanti del legno). La procedura e la documentazione corrispondono alla raccomandazione eco-bau "sostanze nocive negli edifici esistenti e negli ammodernamenti". Tutti gli elementi costruttivi inquinanti identificati nell'analisi preliminare in edifici da demolire sono stati rimossi e smaltiti in maniera appropriata.	Nel caso che nessun edificio venga demolito oppure che gli edifici da demolire siano stati costruiti dopo il 1990, questo requisito non è applicabile. Le analisi preliminari devono essere eseguite da uno specialista con tre anni di comprovata esperienza nel settore edile. Un elenco di aziende e specialisti che eseguono tali consulenze è disponibile sul sito web della SUVA. Alcuni cantoni dispongono di elenchi degli esperti competenti.	Rapporto d'analisi	Contratto di lavoro della ditta incaricata, fotografie, rapporto finale	101, 112, 113, 196	Il controllo deve essere eseguito prima della gara d'appalto e dei lavori di demolizione. La conformità con le raccomandazioni SIA 430 deve essere indicata nelle condizioni generali del capitolato. La descrizione delle prestazioni del capitolato deve contenere tutti gli elementi dell'analisi preliminare e del concetto di demolizione.	I controlli devono essere eseguiti prima della gara d'appalto e dei lavori di demolizione. Informare tempestivamente la persona responsabile dell'impresa incaricata, controllo dell'esecuzione in cantiere, documentazione tramite fotografie e bolle di consegna delle imprese di smaltimento.
NA1.020	Preservanti chimici del legno all'interno dei locali	Criterio d'esclusione: l'utilizzo di preservanti chimici del legno è vietato nei locali riscaldati.	Eccezione: sono permessi i bagni contro lo scurimento dei serramenti in legno.	–	Estratto del capitolato d'appalto (divieto di utilizzo di preservanti chimici del legno)	214, 221, 273	Il divieto di utilizzare preservanti chimici del legno deve essere menzionato nelle condizioni generali. Nella descrizione delle opere per cui vengono impiegati legno o prodotti del legno non può essere incluso alcun preservante chimico del legno.	L'imprenditore e gli artigiani devono essere resi attenti all'esistenza del divieto. Prima dell'inizio dei lavori, definire eventuali prodotti utilizzabili per il trattamento del legno o di derivati del legno ed esigere schede tecniche o dei dati di sicurezza corrispondenti. Eseguire controlli in cantiere e fornire prove tramite fotografie. Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni per tutti gli elementi costruttivi e per tutti i lavori nei locali.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NA1.030	Prodotti contenenti biocidi	Criterio d'esclusione: l'utilizzo di biocidi risp. di rivestimenti contenuti biocidi (vernici e intonaci) è escluso nei locali riscaldati.	I materiali di rivestimento (pitture, vernici, rivestimenti per legno e pavimenti) con etichetta ambientale delle categorie A - C della "Fondazione Svizzera Colore" soddisfano il criterio di esclusione. I biocidi di protezione dello strato superficiale (nano-argento incluso) assicurano solamente una protezione di corta durata e nuocciono alla salute. Eccezione: biocidi per la conservazione all'interno dei contenitori originali.	-	Schede tecniche dei prodotti oppure schede con i dati di sicurezza attuali dei prodotti di protezione della superficie utilizzati	221, 271, 285	Il divieto di utilizzare biocidi deve essere menzionato nelle condizioni generali. Nella descrizione delle opere per cui vengono utilizzati materiali di rivestimento della superficie non può essere incluso alcun prodotto contenente biocidi.	L'imprenditore e gli artigiani devono essere resi attenti all'esistenza del divieto. Prima dell'inizio dei lavori, definire eventuali prodotti utilizzabili ed esigere le relative schede tecniche o dei dati di sicurezza corrispondenti. Eseguire controlli sul cantiere e fornire prove tramite fotografie. Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni per tutti gli elementi costruttivi e per tutti i lavori nei locali.
NA1.040	Emissioni di formaldeide da materiali costruttivi	Criterio d'esclusione: utilizzo di prodotti derivati dal legno (in locali riscaldati) che non si trovano sulla lista dei prodotti Lignum relativa ai prodotti derivati dal legno adatti all'utilizzo in locali interni risp. che non rispettano le raccomandazioni di utilizzo per l'impiego in locali interni indicate nella lista dei prodotti Lignum oppure utilizzo di prodotti derivati dal legno (in locali riscaldati) non coperti su tutti i lati con un appropriato rivestimento o copertura e ulteriori materiali costruttivi in locali riscaldati (parte interna della barriera vapore), che possono rilasciare formaldeide in quantità rilevante.	Raccomandazioni dettagliate e prodotti adatti si trovano nella lista dei prodotti Lignum relativa ai prodotti derivati del legno adatti all'utilizzo in locali interni. Riferimento: www.lignum.ch -> Holz A-Z -> Raumluftqualität. Rivestimenti adatti: rivestimenti in resina artificiale dalla parte della fabbrica appropriate e pannelli HPL o CPL. Ulteriori materiali costruttivi con emissioni di formaldeide sono: intonaco acustico contenente formaldeide risp. sostanze conservanti che rilasciano formaldeidi, isolanti in fibre minerali con agenti leganti contenenti formaldeidi o prodotti UF in resina artificiale.	-	Stampa della lista dei prodotti Lignum con indicazioni dei prodotti derivati del legno utilizzati, oppure schede tecniche dei prodotti, schede con i dati di sicurezza attuali dei prodotti oppure certificati di prova attuali dei derivati del legno e dei prodotti incollati in legno utilizzati, con indicazione del tipo di colla e delle emissioni di formaldeide del prodotto	214, 258, 271, 273, 276, 277, 281, 282, 283	È necessario indicare negli atti del capitolato che le misurazioni di controllo della concentrazione di formaldeide sono da effettuare dopo la conclusione dei lavori.	Prima dell'inizio dei lavori, l'imprenditore e gli artigiani devono essere resi attenti al divieto di utilizzo di derivati del legno che non si trovano sulla lista dei prodotti Lignum rispettivamente di ulteriori materiali costruttivi con emissioni di formaldeidi. Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni per tutti gli elementi costruttivi nei locali riscaldati.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NA1.050	Emissioni di solventi da materiali da costruzione e coadiuvanti	<p>Critério d'esclusione: l'applicazione di prodotti diluibili in solventi (pitture, impregnanti, vetrificanti, olii/cere, colle, rivestimenti, prodotti di pulizia, ecc.) è escluso nei locali riscaldati.</p>	<p>Attenzione nell'utilizzo di olii per pavimenti, vernici naturali e impregnanti: sono spesso diluibili in solventi.</p> <p>I seguenti prodotti rispecchiano i criteri:</p> <p>rivestimenti (pitture a muro, vernici, sottili rivestimenti dei pavimenti < 0.3 mm) con etichetta ambientale categoria A o C dello standard svizzero per colori, natureplus o label equivalente;</p> <p>prodotti per la posa dei pavimenti (per esempio fondi, stucchi a spatola, collanti, sigillanti per fughe) con label EMICODE EC1/EC1plus; materiali da costruzione che hanno ottenuto il label eco-1, eco-2 o base.</p> <p>Le emissioni di solventi dei rivestimenti spessi per pavimenti (resine sintetiche > 0,3 mm) possono essere calcolate con la "Guida all'uso per solventi nella procedura di verifica Minergie-Eco" (disponibile in tedesco).</p> <p>Per l'attuazione di questo requisito è consigliato sull'intero cantiere unicamente l'utilizzo di prodotti nelle confezioni originali.</p>	-	Schede tecniche, certificazioni VSLF o schede con i dati di sicurezza attuali dei prodotti utilizzati	Tutti	<p>Il divieto di utilizzare prodotti diluibili in solventi deve essere menzionato nelle condizioni generali. Nella descrizione delle opere per non può essere incluso alcun prodotto diluibile in solvente.</p>	<p>L'imprenditore e gli artigiani devono essere resi attenti all'esistenza del divieto. Prima dell'inizio dei lavori, definire eventuali prodotti utilizzabili ed esigere le relative schede tecniche o dei dati di sicurezza corrispondenti. Eseguire controlli sul cantiere e fornire prove tramite fotografie.</p> <p>Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni.</p>
NA2.010	Lavori di posa e impermeabilizzazione	<p>Critério d'esclusione: la posa, l'impermeabilizzazione e il riempimento cavità tramite schiume di posa o di riempimento.</p>	<p>È ammesso l'utilizzo temporaneo ed esterno di schiume di posa e di riempimento (p.es. sigillatura di casseri).</p> <p>Eccezioni possono essere concesse per le perforazioni per tubazioni in locali frigoriferi e di congelazione e applicazioni simili, previa consultazione del centro di certificazione competente.</p>	-	Estratto del capitolato d'appalto (vietato l'utilizzo di schiume di posa e riempimento)	Tutti	<p>Il divieto di utilizzare schiume di posa e di riempimento deve essere menzionato nelle condizioni generali. Nella descrizione delle opere di posa devono essere inclusi unicamente fissaggi meccanici. Le cavità possono essere riempite unicamente con trecce naturali o con materiali di riempimento adeguati.</p>	<p>L'imprenditore e gli artigiani devono essere resi attenti all'esistenza del divieto. Prima dell'inizio dei lavori, definire il tipo di fissaggio meccanico. Eseguire controlli in cantiere. Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni.</p>

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NA2.020	Elementi costruttivi esterni contenenti metalli pesanti (coperture, facciate e finiture)	<p>Criterio d'esclusione: utilizzo di grandi superfici esposte a elementi atmosferici di lamiera grezze in rame, zinco-titanio o acciaio zincato rispettivamente componenti d'acciaio senza inserimento di un filtro metalli appropriato per le acque del tetto e delle facciate a contatto con esse.</p>	<p>Le restrizioni si applicano unicamente a lamiera grezze, ovvero non rivestite. Le lamiera pre-patinate equivalgono a lamiera grezze. Questo requisito vale anche per lamiera con proprietà analoghe a quelle già menzionate (p.e. lamiera in bronzo). I rivestimenti devono avere una durata di vita utile >30 anni nel clima dell'Europa settentrionale (prova secondo le norme pertinenti).</p> <p>Tetti: è considerata una grande superficie, un'area esposta a elementi atmosferici maggiore del 10% della superficie totale del tetto oppure >50 m².</p> <p>Facciate: è considerata una grande superficie, un'area esposta agli elementi atmosferici di > 300 m²</p> <p>Il requisito non concerne gli edifici che secondo il PGS rimangono durevolmente allacciati a una canalizzazione acque miste.</p>	<p>Piani delle facciate e del tetto se l'oggetto è allacciato a canalizzazione acque miste: Conferma da parte del comune che non vi è l'intenzione di passare a una canalizzazione separata</p>	<p>Estratto del capitolato d'appalto (tipo di lamiera utilizzare all'esterno o filtro metalli)</p>	<p>213, 222, 224</p>	<p>Il capitolato deve contenere unicamente la descrizione di lamina e lamiera rivestite o prive di piombo, rame, zinco-titanio e lamiera zincate. In alternativa viene predisposto un filtro metalli.</p>	<p>Definire i materiali da utilizzare prima dell'inizio dei lavori. Eseguire controlli sul cantiere. Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni per tutti gli elementi costruttivi.</p>
NA2.030	Materiali contenenti piombo	<p>Criterio d'esclusione: l'utilizzo di materiali contenenti piombo è vietato.</p>	<p>Il piombo è tossico per l'uomo e l'ambiente. Il piombo si trova sovente in lamine fonoassorbenti, fogli e lamiera in piombo utilizzate sui bordi di lucernari e nella prossimità del colmo.</p>	-	<p>Estratto del capitolato d'appalto (vietato l'utilizzo di materiali contenenti piombo), schede tecniche dei prodotti, fotografie</p>	<p>222, 224, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 273</p>	<p>Il divieto di utilizzare lamine di piombo o altri materiali contenenti piombo deve essere incluso nelle condizioni generali. Nelle specifiche vanno descritte alternative adeguate (al posto di utilizzare lamine in piombo su tetti in pendenza: p.e lamiera in acciaio inossidabile; al posto di lamine fonoassorbenti: p.e prodotti bituminosi; al posto di condutture fognarie: p.e tubi sintetici con isolamento fonica).</p>	<p>L'imprenditore e gli artigiani devono essere resi attenti all'esistenza del divieto. Prima dell'inizio dei lavori, definire eventuali prodotti utilizzabili ed esigere le relative schede tecniche o dei dati di sicurezza corrispondenti. Eseguire controlli in cantiere. Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni.</p>

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NA2.040	Scelta del legno	<p>Criterio d'esclusione: l'utilizzo di legno e prodotti derivati del legno di origine extraeuropea senza etichetta FSC, PEFC o equivalente è vietato.</p>	<p>Requisito valido anche per le applicazioni secondarie come p.e. sotto-costruzioni, impiallaccature, strati intermedi di rinforzo, ecc. I paesi europei sono quelli dell'UE e degli Stati membri dell'AELS. I prodotti etichettati Eco-1, Eco-2 o eco-base sono conformi alle prescrizioni.</p>	-	<p>Certificazioni per tutti i legnami e i derivati del legno di origine extraeuropea utilizzati</p>	<p>214, 215, 221, 258, 273, 281, 282, 283</p>	<p>Il divieto di utilizzare legno di origine extraeuropea privo di certificati FSC o PEFC deve essere menzionato nelle condizioni generali. Nelle specifiche va richiesto l'utilizzo di legno europeo o certificato FSC o PEFC e i relativi giustificativi sotto forma di certificazioni.</p>	<p>L'imprenditore e gli artigiani devono essere resi attenti all'esistenza del divieto. Prima dell'inizio dei lavori, definire eventuali prodotti utilizzabili. Eseguire controlli sul cantiere. Esigere la certificazione degli legni extraeuropei (Attenzione! Deve essere chiaro che il certificato si riferisce al legno utilizzato). Trattandosi di un criterio di esclusione, questo requisito deve essere rispettato senza eccezioni per tutti gli elementi costruttivi.</p>
NA2.050	Calcestruzzo riciclato (RC)	<p>Criterio d'esclusione: la quota di volume di elementi costruttivi in calcestruzzo RC (ai sensi del quaderno tecnico SIA 2030), dove il calcestruzzo riciclato può essere in linea di principio utilizzato, non può essere inferiore al 50%.</p>	<p>La quota di volume si riferisce al volume totale della costruzione in calcestruzzo, incluso calcestruzzo di riempimento, di rivestimento, di fondazione. Nel caso nessun fornitore di calcestruzzo RC si trovi in un raggio di 25 km dal cantiere o se il materiale riciclato deve essere trasportato per più di 25 km fino all'impianto di betonaggio, questo requisito non è applicabile. (Giustificativi necessari; istruzioni e formulario disponibili sul sito Minergie). In casi particolari (p. es. costi aggiuntivi eccessivi, utilizzo del materiale di scavo come aggregati) l'organismo di certificazione competente può concedere deroghe a questo criterio di esclusione.</p>	<p>Elenco o schizzo degli elementi costruttivi realizzati in calcestruzzo RC; giustificativo, se la messa in opera di calcestruzzo riciclato (RC) non è possibile</p>	<p>Elenco dei diversi tipi di calcestruzzo utilizzati (secondo le quantità) oppure bolle di consegna del calcestruzzo; ricette del cementificio con quota di calcestruzzo RC; nel caso il calcestruzzo RC non fosse disponibile: formulario compilato sulla disponibilità di calcestruzzo RC</p>	<p>201, 211, 212</p>	<p>Verificare la disponibilità dei diversi tipi di calcestruzzo RC (si veda anche l'approccio corrispondente sul sito MINERGIE). Definire secondo le raccomandazioni KBOB 2007/2, quali elementi costruttivi possono essere realizzati in calcestruzzo RC e calcolare la quota sulla massa complessiva di calcestruzzo. Nella descrizione delle opere in Devis indicare i tipi di calcestruzzo RC e le rispettive quantità previste.</p>	<p>Informare in maniera tempestiva la persona responsabile dell'impresa incaricata, raccogliere i bollettini di consegna e controllare che la quantità totale di calcestruzzo RC sia conforme a quanto concordato.</p>

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NA9.010	Misurazione della concentrazione di formaldeide nell'aria interna	Criterio d'esclusione: i valori di concentrazione di formaldeide effettivamente misurati nei locali esaminati è superiore a 60 µg/m ³ (misurazione attiva), rispettivamente superiore a 30 µg/m ³ (misurazione passiva).	I requisiti da rispettare sono elencati nel documento QS Minergie-Eco attualmente in vigore.	-	Esito delle misurazioni di concentrazione di formaldeide nell'aria	Tutti	Menzionare nei documenti d'appalto la necessità di eseguire a costruzione ultimata delle misure di controllo della concentrazione di formaldeide.	Completamento delle misurazioni entro tre mesi dalla fine dei lavori (al massimo), consegna di dosimetri passivi al laboratorio di analisi e invio dei risultati delle misurazioni (in caso di misurazioni attive) all'ufficio di certificazione ECO responsabile.
NA9.020	Misurazioni dell'aria indoor (TVOC)	Criterio d'esclusione: i valori di concentrazione di TVOC effettivamente misurati nei locali esaminati è superiore a 1000 µg/m ³ (misurazione attiva), rispettivamente superiore a 500 µg/m ³ (misurazione passiva).	I requisiti da rispettare sono elencati nel documento QS Minergie-Eco attualmente in vigore.	-	Risultati delle misurazioni della concentrazione di TVOC nell'aria indoor	Tutti	Menzionare nei documenti d'appalto la necessità di eseguire a costruzione ultimata delle misure di controllo di TVOC.	Completamento delle misurazioni entro tre mesi dalla fine dei lavori (al massimo), consegna de dosimetri passivi al laboratorio di analisi e invio dei risultati delle misurazioni (in caso di misurazioni attive) all'ufficio di certificazione ECO responsabile.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NS	Protezione fonica							
NS1.010	Isolamento acustico dell'involucro e tra differenti unità d'uso: requisiti minimi	Conformità ai requisiti minimi della norma SIA 181:2006, inerente l'isolamento acustico dell'involucro (fonti esterne, rumore aereo) e fra differenti unità d'uso (rumore aereo e da calpestio, rumori di impianti tecnici dell'edificio).	Il giustificativo non deve comprendere solo i requisiti minimi degli elementi costruttivi, ma anche una valutazione degli elementi costruttivi che si prevede di utilizzare nel progetto.	Giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006 con Giustificativo degli elementi costruttivi interessati	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS1.020	Isolamento acustico dell'involucro: requisiti superiori	Conformità ai requisiti superiori della norma SIA 181:2006, inerente l'isolamento acustico dell'involucro (fonti esterne, rumore aereo).	Con il soddisfacimento dei requisiti superiori sono automaticamente rispettati pure i requisiti minimi.	Giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006 con Giustificativo degli elementi costruttivi interessati	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo..
NS1.030	Isolamento acustico tra differenti unità d'uso (rumore aereo e da calpestio): requisiti superiori	Conformità ai requisiti superiori della norma SIA 181:2006, inerente l'isolamento acustico tra differenti unità d'uso (rumore aereo e da calpestio).	Nel caso di case unifamiliari doppie o a schiera, rispettivamente proprietà per piano, devono essere obbligatoriamente rispettati i requisiti superiori secondo la norma SIA 181:2006. Con il soddisfacimento dei requisiti superiori sono automaticamente rispettati pure i requisiti minimi.	Giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006 con Giustificativo degli elementi costruttivi interessati	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS1.040	Isolamento acustico tra differenti unità d'uso (rumore di impianti tecnici dell'edificio): requisiti superiori	Conformità ai requisiti superiori della norma SIA 181:2006, inerente l'isolamento acustico tra differenti unità d'uso (rumori di impianti tecnici dell'edificio).	Con il soddisfacimento dei requisiti superiori sono automaticamente rispettati pure i requisiti minimi.	Giustificativo mediante descrizione delle misure previste oppure mediante calcoli	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NS2.010	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumore aereo o calpestio), livello 1	Conformità alle raccomandazioni di livello 1 della norma SIA 181:2006, allegato G sull'isolamento acustico all'interno delle unità d'uso (rumore aereo e da calpestio).	Le raccomandazioni di livello 1 della norma SIA 181:2006 sull'isolamento acustico all'interno delle unità d'uso sono soddisfatte. In supplemento alla norma SIA 181:2006 vale per Scuole e stabilimenti sportivi: palestra da ginnastica e sportiva verso aule d'insegnamento: rumore aereo $D_i \geq 55\text{dB}$ e rumore da calpestio $L' \leq 40\text{dB}$; Vendita: locali vendita/magazzino verso ufficio: rumore aereo $D_i \geq 40\text{dB}$ e rumore da calpestio $L' \leq 60\text{dB}$ Industria: zona di produzione verso ufficio/mensa/locali di riposo: rumore aereo $D_i \geq 35\text{dB}$ e rumore da calpestio $L' \leq 60\text{dB}$ Ristorante: Sala ospiti o cucina contro ufficio: rumore aereo $D_i \geq 40\text{dB}$ e calpestio $L' \leq 60\text{dB}$; Ospedali e Musei: elaborare un mansionario specifico con i requisiti per l'isolamento acustico all'interno dell'unità di uso, rispettando almeno le raccomandazioni di livello 1 secondo SIA 181.	Giustificativo di isolamento acustico ai sensi della norma SIA 181:2006 come pure dei supplementi accanto	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico secondo norma SIA 181:2006 come pure dei supplementi accanto	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NS2.020	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumore aereo o calpestio), livello 2	Conformità alle raccomandazioni di livello 2 della norma SIA 181:2006, allegato G sull'isolamento acustico all'interno delle unità d'uso (rumore aereo e da calpestio).	Le raccomandazioni di livello 1 della norma SIA 181:2006 sull'isolamento acustico all'interno delle unità d'uso sono soddisfatte. In supplemento alla norma SIA 181:2006 vale per Scuole e stabilimenti sportivi: palestra da ginnastica e sportiva verso aule d'insegnamento: rumore aereo $D_i \geq 60\text{dB}$ e rumore da calpestio $L' \leq 35\text{dB}$; Vendita: locali vendita/magazzino verso ufficio: rumore aereo $D_i \geq 45\text{dB}$ e rumore da calpestio $L' \leq 55\text{dB}$ Industria: zona di produzione verso ufficio/mensa/locali di riposo: rumore aereo $D_i \geq 30\text{dB}$ e rumore da calpestio $L' \leq 55\text{dB}$ Ristorante: Sala ospiti o cucina contro ufficio: rumore aereo $D_i \geq 45\text{dB}$ e calpestio $L' \leq 55\text{dB}$; Ospedali e Musei: elaborare un mansionario specifico con i requisiti per l'isolamento acustico all'interno dell'unità di uso, rispettando almeno le raccomandazioni di livello 1 secondo SIA 181.	Giustificativo di isolamento acustico ai sensi della norma SIA 181:2006 come pure dei supplementi accanto	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico seconda norma SIA 181:2006 come pure dei supplementi accanto	Progettazione	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS2.030	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumori di impianti tecnici dell'edificio), livello 1	Rumore prolungato: conformità ai requisiti di livello 1 della norma SIA 181:2006, allegato G sull'isolamento acustico all'interno delle unità d'uso. Rumore istantaneo: conformità ai requisiti minimi tra differenti unità d'uso con un'addizione di 5dB.	La valutazione viene eseguita nel locale d'uso principale direttamente adiacente (p.e. soggiorno, camera da letto, ufficio, ecc.) senza l'influsso della porta. Sono esclusi rumori prolungati provenienti da sistemi di ventilazione e di climatizzazione (valutazione eseguita nel locale stesso). Lavatrici e asciugatrici all'interno dell'appartamento non sono da considerare.	Giustificativo mediante descrizione delle misure previste oppure mediante calcoli	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006	Progettazione	Attuazione dei risultati della fase di progettazione nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NS2.040	Isolamento acustico all'interno dell'unità d'uso (rumori di impianti tecnici dell'edificio), livello 2	Rumore prolungato: conformità ai requisiti di livello 2 della norma SIA 181:2006, allegato G sull'isolamento acustico all'interno delle unità d'uso. Rumore istantaneo: i requisiti minimi tra differenti unità d'uso vengono rispettati anche all'interno dell'unità d'uso.	La valutazione viene eseguita nel locale d'uso principale direttamente adiacente (p.e. soggiorno, camera da letto, ufficio, ecc.) senza l'influsso della porta. Sono esclusi rumori prolungati provenienti da sistemi di ventilazione e di climatizzazione (valutazione eseguita nel locale stesso). Lavatrici e asciugatrici all'interno dell'appartamento non sono da considerare.	Giustificativo mediante descrizione delle misure previste oppure mediante calcoli	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006	Progettazione	Attuazione dei risultati della fase di progettazione nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS3.010	Misure costruttive (impianti pluviali e di scarico delle acque luride)	Tubazioni verticali per impianti pluviali e di scarico delle acque luride di lunghezza maggiore ai 3 metri sono costituite da materiale fonoassorbente (p.e. PE-Silent) e sono montati su materiali che non trasmettono il suono.	In aggiunta o in alternativa, i pozzetti di installazione possono essere riempiti con materiale flocculato o i tubi possono essere rivestiti con materiale morbido e il pozzetto riempito con sabbia.	Conferma del progettista	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione del giustificativo di isolamento acustico norma SIA 181:2006	251, 252, 253, 254, 255, 256, 258	Attuazione dei risultati della fase di progettazione nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS3.020	Misure costruttive (apparecchi sanitari)	Tutti gli apparecchi sanitari a montaggio permanente sono fissati mediante set di isolamento acustico e la rubinetteria di scarico corrisponde alla categoria di rumore 1.	Apparecchi mobili (p.e. lavatrici, asciugatrici) non rientrano in questo requisito.	Conferma del progettista	Certificazione dell'installatore di impianti sanitari	251, 252, 253, 254, 255, 256, 258	Attuazione dei risultati della fase di progettazione nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS3.030	Misure costruttive (ascensori)	Realizzazione degli ascensori in un pozzo a doppio strato oppure montaggio conforme ai requisiti superiori della norma SIA 181:2006 sui rumori di impianti tecnici e delle installazioni permanenti dell'edificio.		Allegati planimetrici (pozzo a doppio strato) oppure certificazione del produttore di ascensori	-	261	Attuazione dei risultati della fase di progettazione nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NS4.010	Acustica architettonica	<p>Per edifici residenziali, vale nei soggiorni e nelle camere da letto un tempo di riverberazione tra 0,6 e 1,0 secondi.</p> <p>Per uffici e locali da lavoro devono essere rispettati gli attuali requisiti della SUVA.</p> <p>Nelle aule scolastiche e nelle palestre valgono i requisiti di acustica architettonica della norma SIA 181:2006.</p> <p>Per tutti gli spazi di altre categorie d'uso valgono, per i locali principali, i requisiti di acustica architettonica della norma DIN 18041.</p>	<p>Per soggiorni e camere da letto con un volume d'aria $\leq 200 \text{ m}^3$ questo requisito può essere valutato senza giustificativo con Sì.</p> <p>Nel caso di volume d'aria maggiore, i calcoli vengono eseguiti considerando un mobilio usuale.</p> <p>La norma SIA 181 è applicabile in tema di acustica architettonica solo per aule scolastiche e palestre. Per gli uffici open space valgono i requisiti della norma DIN 18041:2016.</p>	Giustificativo del tempo di riverberazione ai sensi della norma SIA 181:2006, documento di riferimento SUVA "Valori acustici limite e di riferimento" (capitolo 3.2) oppure norma DIN 18041	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione corretta delle misure di acustica architettonica	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS5.010	Immissioni foniche negli spazi esterni	<p>Nelle zone esposte al rumore, l'inquinamento fonico negli spazi esterni è ridotto come minimo di 4 dB(A) grazie a misure appropriate (adattamento del terreno, pareti antirumore, ecc.).</p>	<p>Un'area è esposta ad inquinamento fonico quando il valore di pianificazione dell'OIF, corrispondente al grado di sensibilità della zona nella quale si trova l'edificio, è superato.</p> <p>Spazi esterni di soggiorno: terrazze, balconi, ecc. situati all'esterno, ecc.</p> <p>Il giustificativo può essere tralasciato, se si tratta di balconi incassati o a loggia con una larghezza e lunghezza minima di 1,6 metri, con ringhiera chiusa e soffitto con isolamento acustico. Una soluzione basata sull'utilizzo di piante solitamente non è sufficiente per rispettare il requisito.</p>	Elenco delle misure previste per la riduzione dell'inquinamento fonico negli spazi esterni	Certificazione del fisico della costruzione sull'attuazione corretta delle misure	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NS5.020	Emissioni foniche dall'edificio o dagli spazi esterni	Al fine di proteggere i confinanti, le emissioni foniche rimangono al di sotto delle disposizioni dell'OIF.	Potenziati fonti di rumore sono la diffusione di musica, il rumore dei clienti, i lavori di pulizia e di manutenzione, le apparecchiature tecniche (incluse le cucine), rumore del traffico dovuto alle operazioni di carico e scarico, accessi, ecc. Per indicazioni pratiche fare riferimento agli aiuti all'esecuzione del Cercle Bruit. La valutazione non concerne le abitazioni mono- e plurifamiliari.	Elenco delle misure previste per ridurre le emissioni foniche verso i confinanti, calcolo	Certificazione del fisico della costruzione sulla corretta esecuzione delle misure	Progettazione	Trasposizione nel capitolato d'appalto delle esigenze definite durante la fase di progettazione	Controllo dell'attuazione in cantiere, ev. effettuare delle misurazioni di controllo.
NS9.010	Misurazione dell'isolamento acustico a costruzione ultimata	Attraverso le misurazioni viene provato che i valori di calcolo di progetto siano rispettati. La misurazione esamina almeno due delle tre tipologie di diffusione acustica: rumore aereo, da calpestio e da impianti tecnici dell'edificio.	Le misurazioni sono conformi ai requisiti della norma SIA 181:2006, allegato B, e ai requisiti del documento QS della Minergie-Eco. Per ogni singola zona nel giustificativo è necessaria una misurazione autonoma.	-	Rapporto di misurazione con protocollo	Progettazione	Menzionare nei documenti d'appalto la necessità di eseguire le misurazioni a costruzione ultimata.	Misurazione a costruzione ultimata.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NI	Clima interno							
NI1.010	Pulizia degli elementi costruttivi per il passaggio d'aria (impianti di ventilazione e climatizzazione)	Gli elementi costruttivi superficiali per il passaggio d'aria sono concepiti da un punto di vista tecnico e costruttivo in modo da sfavorire la diffusione di sporcizia e permettere la pulizia completa di tutte le sue parti. La pianificazione e l'applicazione soddisfano i vincoli delle corrispondenti linee guida SWKI-Richtlinie VA104-1 „Hygiene-Anforderungen an raumluftechnische Anlagen“.	Ad esempio, nessuna superficie ruvida o con rivestimenti porosi; nessuna tintura o materiale sigillante contenente solventi; il materiale isolante non può essere a contatto diretto con l'aria trasportata. Tutti i componenti dell'impianto di circolazione dell'aria (salvo i diffusori d'aria) devono poter essere puliti ed ispezionati senza che sia necessario smontarli.	Breve descrizione degli impianti di ventilazione.	Fotografie, schede tecniche dei prodotti.	244, 245	Queste linee guida devono essere inserite nella descrizione delle prestazioni nel capitolato. La descrizione delle prestazioni nel capitolato deve essere formulata in modo da rispettare le linee guida SWKI-Richtlinie VA 104-01.	Informare per tempo la persona competente dell'impresa incaricata, Controllo dell'implementazione sul cantiere. Documentazione tramite fotografie, bolle di consegna delle operazioni di smaltimento e schede tecniche (tubature, isolanti, ecc).
NI1.020	Condizionamento dell'aria con sistemi di ventilazione	I sistemi di ventilazione non comprendono condizionatori dell'aria (umidificazione o deumidificazione).	Per evitare aria troppo secca in inverno l'apporto di aria esterna può essere ridotto ai sensi della norma SIA 382/1. Questo requisito non è applicabile per usi speciali quali musei, ecc.	Schema e breve descrizione degli impianti di ventilazione.	-	244, 245	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NI1.040	Ispezione igienica iniziale degli impianti di ventilazione	Prima dell'utilizzo dell'edificio, per l'intero impianto di ventilazione viene eseguita un'ispezione igienica iniziale da una persona qualificata, indipendente dall'impresa incaricata, secondo le linee guida SWKI-Richtlinie VA104-01. Eventuali lavori non eseguiti a regola d'arte vengono corretti al più tardi entro 2 settimane dopo la prima utilizzazione.	Con l'ispezione iniziale, viene verificato che il sistema di ventilazione possa essere utilizzato correttamente dal punto di vista igienico. Un elenco dei punti di controllo per l'ispezione igienica iniziale si trova negli allegati delle linee guida SWKI-Richtlinie VA104-01.	-	Rapporto dell'ispezione iniziale. Per cucine commerciali: protocollo di collaudo secondo SWKI 96-5	244, 245	Capitolato d'appalto d'ispezione iniziale.	Attuazione dell'ispezione iniziale prima dell'utilizzo dell'edificio, richiedere il rapporto.
NI2.010	Legionella	La pianificazione del sistema di distribuzione d'acqua calda rispetta i requisiti d'igiene della norma SIA 385/1:2011.	Le misure sono regolate dalla classificazione del rischio della relativa categoria d'edificio. In caso di discrepanze dalla norma SIA 385/1:2011, devono essere applicate le misure 3.2.3 anche per edifici di grado di rischio minimo.	Breve descrizione delle misure pianificate da parte del progettista	Certificazione dell'impresa incaricata, secondo cui le misure pianificate nelle fasi V/P siano state applicate	250, 253, 254, 255	La descrizione delle prestazioni nel capitolato deve contenere le rispettive misure.	Informare a tempo opportuno le persone responsabili dell'impresa incaricata, controllo dell'attuazione in cantiere (impostazione regolazione), documentazione attraverso misurazione.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NI2.020	Apparecchi di raffreddamento adiabatico o torri di raffreddamento / torri aereo refrigeranti	I flussi d'aria da apparecchi di raffreddamento adiabatico o torri di raffreddamento /torri aereo refrigeranti non devono entrare in contatto con l'aria interna. Essi si devono trovare ad almeno 10 m da finestre apribili, porte o accessi alle zone esterne.	Le torri di raffreddamento / torri aereo refrigeranti implicano il rischio di proliferazione della legionella.	Schema e breve descrizione del sistema di ventilazione	-	244, 245	Implementazione delle esigenze definite nella fase progettuale nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in loco.
NI3.010	Misure per ridurre l'esposizione al Radon	In accordo con gli uffici cantonali sul radon o con l'Ufficio federale della sanità pubblica, adottare le misure preventive che garantiscono una concentrazione di radon non superiore ai 100 Bq/m ³ nei locali principali.	I livelli di esposizione al radon possono variare localmente in modo notevole. Gli uffici cantonali competenti per il radon, oppure specialisti che hanno terminato una formazione sul radon riconosciuta dall'UFSP, possono informare sulle misure appropriate nel progetto specifico.	Elenco delle misure proposte per ridurre l'esposizione al Radon	Elenco delle misure applicate.	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di pianificazione (elenco dei provvedimenti) nell'appalto.	Controllo d'attuazione in loco, misurazione della concentrazione di Radon. (per la misurazione esiste un altro requisito).
NI4.010	Radiazioni non ionizzanti (piano di zone RNI a bassa frequenza 50 Hz)	Elaborare un piano di zone RNI con un'adeguata allocazione delle stanze in zone d'uso (A,B) per tutto l'edificio. I valori limite dell'impianto sono rispettati ovunque.	Come zone d'uso A si considerano luoghi in cui gli utilizzatori sostano in prevalenza e che sono considerati particolarmente sensibili (ad esempio asili nido, asili, parchi giochi, camere da letto, ecc.). Le zone d'uso B sono le zone in cui le persone sostano regolarmente per lunghi intervalli di tempo. Per maggiori informazioni fare riferimento alla direttiva di pianificazione delle radiazioni non ionizzanti (PR-NIS) dell'Amt für Hochbauten der Stadt Zürich. Ospedali: le sale d'esame e di trattamento non sono considerate.	Piano di zone RNI (bassa frequenza NF)	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo d'attuazione in loco.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NI4.020	Radiazioni non ionizzanti (linee principali)	Il tracciato delle condotte principali (inclusi i percorsi dei cavi), le guaine verticali, le installazioni di distribuzione così come le griglie per la corrente forte non si devono trovare all'interno delle zone d'utilizzazione A.	Una distanza il più grande possibile da condotte principali e zone di salita minimizza l'inquinamento d'uso dell'edificio con radiazioni non ionizzanti. Ospedali: le sale d'esame e di trattamento non sono considerate.	Piano di zone RNI (bassa frequenza NF) rappresentante le condotte principali, le guaine verticali e le installazioni di distribuzione della corrente forte	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in loco.
NI4.030	Radiazioni non ionizzanti (posa dei cavi)	La posa di cavi all'interno di stanze nelle zone d'uso A avviene sotto forma di cavi rotondi (evitare fili singoli o cavi a nastro).	Il campo magnetico di cavi rotondi, con l'aumentare della distanza dai fasci di cavi, diminuisce più rapidamente che con fili singoli. Ospedali: le sale d'esame e di trattamento non sono considerate.	-	Piano delle installazioni elettriche, schede tecniche	231, 232, 234	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in loco.
NI4.040	Radiazioni non ionizzanti (antenne)	Antenne fisse di trasmissione per la comunicazione inhouse senza fili non sono installate in locali di zona d'uso A. Oppure verificare che le antenne siano disposte in modo da ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni degli utenti dell'edificio.	Una distanza massima dalle antenne di trasmissione diminuisce l'effetto negativo sugli utenti dell'edificio provocato da radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza. La comunicazione inhouse comprende per esempio impianti WLAN, DECT oppure GSM/HSPA/LTE.	Piano di zone RNI (alta frequenza HF) rappresentate le antenne oppure concetto con rappresentazione della massima esposizione alle radiazioni.	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in loco.
NI5.010	Fumare all'esterno dell'edificio	Gli spazi all'esterno dell'edificio dove è permesso fumare, vengono chiaramente segnalati. La distanza minima da finestre, porte o prese d'aria esterne dei sistemi di ventilazione è di 5 metri oppure vale un divieto assoluto di fumo per tutti gli spazi esterni.	La zona fumatori deve essere protetta dagli agenti atmosferici e munita almeno di un portacenere. Se vale un divieto assoluto di fumo per tutti gli spazi esterni, la segnalazione del divieto deve essere ben visibile. In edifici residenziali questo requisito non è applicabile.	Piano degli spazi esterni con zone fumatori	Fotografie	227, 285, 947	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato (segnalazione e dicitura negli spazi esterni)	Controllo dell'attuazione in loco.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NI5.020	Pavimentazione	In tutto l'edificio, i pavimenti sono levigati, caratterizzati da pochi giunti e facili da pulire. Nelle aree d'ingresso, sono previste dei provvedimenti adeguati che garantiscono che la quantità di sporco introdotta nell'edificio sia minima (trappole per lo sporco, stuoie a spazzola,).	La scelta del rivestimento del pavimento è influenzata dall'effetto che hanno polvere, spore, feci di acari della polvere, ecc. sulla salute degli utenti. I pavimenti con lastre > 100 cm ² sono considerati poveri di giunture.	-	Estratto del contratto d'appalto / d'opera, bolle di consegna oppure fotografie	281	Nella descrizione per le prestazioni del capitolato d'appalto va specificata la necessità di utilizzare solamente materiali di rivestimento lisci, con pochi giunti e facili da pulire.	Controllo dell'attuazione in loco.
NI5.030	Fibre minerali respirabili	I materiali da costruzione che possono rilasciare fibre respirabili (ad esempio materiali isolanti in fibre minerali) non sono a contatto diretto con l'aria interna.	Rivestimento su tutti i lati, ad esempio tramite pannelli di costruzione, tessuti o imballaggi.	-	Piano dettagliato o fotografie degli elementi nei locali dove sono utilizzati materiali isolanti in fibre minerali	211, 212, 213, 214, 215, 248, 255, 271, 272, 273, 281, 282, 283, 284	Questo requisito deve essere inserito nelle condizioni generali delle prestazioni nel capitolato. La descrizione delle prestazioni di capitolato deve contenere gli strati di materiale utilizzati per il rivestimento.	Controllo dell'attuazione in loco, documentazione tramite fotografie.
NI5.040	Etichette (colori e lacche)	I materiali di rivestimento utilizzati all'interno dell'edificio (colori, lacche, rivestimenti per pavimenti e per il legno), presentano l'etichetta ambientale di categoria A o B della fondazione svizzera per colori, natureplus oppure etichette equivalenti.	Una lista dei prodotti certificati è consultabile sul sito della fondazione svizzera per colori o di natureplus. Per soddisfare questo requisito, in cantiere è consigliato l'utilizzo esclusivo di prodotti nelle confezioni originali.	-	Schede tecniche con etichette dei colori e delle lacche	221, 273, 281, 285	Il requisito va menzionato nelle condizioni generali e nelle voci di lavoro del capitolato.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, scelta di prodotti con etichetta, raccolta delle schede tecniche.
NI5.050	Etichette (materiali di preparazione posa e riempimento fughe)	Materiali per la preparazione di posa dei pavimenti (per esempio fondi, stucchi a spatola e collanti) e riempimento fughe portano il marchio EMICODE EC1, EC1 plus, Eco-1, Eco-2 o equivalente.	Il marchio EMICODE EC1, EC1 plus, Eco-1 o Eco-2 viene assegnato unicamente a prodotti a bassa emissione. Per soddisfare questo requisito, in cantiere è consigliato l'utilizzo esclusivo di prodotti nelle confezioni originali.	-	Schede tecniche con etichettatura EMICODE EC1, rispettivamente EC1 plus, Eco-1 o Eco-2	225, 281	Il requisito va menzionato nelle condizioni generali e nelle voci di lavoro del capitolato.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, scelta di prodotti con etichetta, raccolta delle schede tecniche.
NI5.060	Ventilazione a costruzione ultimata (emissioni di inquinanti)	Tra il completamento dell'edificio e la data di consegna passano almeno 30 giorni. Durante questo periodo va garantita una buona ventilazione dei locali.	La ventilazione permette l'espulsione di eventuali inquinanti presenti, riducendo significativamente l'inquinamento dell'aria interna.	-	Indicazione nel programma lavori esecutivo del periodo di ventilazione	Progettazione	Nessuna.	Controllo dell'attuazione in loco (sbarramento dei rispettivi locali, supervisione del sistema di ventilazione)

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NI5.070	Sostanze e processi pericolosi per la salute	I materiali e i processi che possono originare emissioni pericolose sono alloggiati in locali separati, chiusi e ventilati separatamente.	Ne fanno parte garage, locali pulizia, locali per stampanti, lavanderie, laboratori, sale di preparazione, officine, ecc. I locali devono essere muniti di porte a chiusura automatica e presentare una depressione rispetto ai locali vicini. La valutazione non concerne le abitazioni mono- e plurifamiliari.	Planimetrie, schemi dell'impianto di ventilazione, informazioni sui quantitativi d'aria ricambiati	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'esecuzione in cantiere.
NI9.010	Misurazione dell'aria interna (CO2)	Dopo il completamento dell'edificio vengono effettuate misurazioni dell'aria interna. Il valore della concentrazione di CO ₂ misurato in tutti i locali in condizioni usuali è inferiore al valore limite per la qualità dell'aria interna RAL 3 ai sensi della norma SIA 382/1.	Le condizioni di misurazione da rispettare sono descritte nel documento "QS-Dokument Minergie-Eco" attualmente in vigore. La concentrazione massima di CO ₂ secondo la norma SIA 382/1:2014 è di 1400 ppm per RAL 3.	-	Risultati della misurazione di concentrazione di CO ₂	Progettazione	Menzionare le misurazioni di controllo nelle condizioni generali del capitolato.	Organizzazione ed esecuzione delle misurazioni di controllo, richiedere il rapporto di misurazione.
NI9.020	Misurazione dell'aria interna (radon)	Dopo il completamento dell'edificio vengono effettuate misurazioni del radon. I valori della concentrazione di radon sono inferiori a 100 Bq/m ³ in tutti i locali.	Le condizioni da rispettare per la misurazione sono descritte nel documento "QS-Dokument Minergie-Eco" attualmente in vigore.	-	Risultati della misurazione della concentrazione di Radon	-	Menzionare le misurazioni di controllo nelle condizioni generali del capitolato. Provvedimenti concreti vedi requisito IN16.	Organizzazione ed esecuzione delle misurazioni di controllo, richiedere il rapporto di misurazione.
NI9.030	Misurazioni di collaudo (radiazioni non ionizzanti a bassa frequenza 50 Hz)	Con misurazioni di collaudo effettuate a campione, viene controllato il rispetto dei valori limite. Non possono essere superati 0.4 µT rispettivamente 50 V/m nei locali delle zone d'uso A, 1 µT rispettivamente 500 V/m nei locali delle zone B e i valori limite del NISV negli altri locali.	Per maggiori informazioni fare riferimento alla direttiva di pianificazione delle radiazioni non ionizzanti (PR-NIS) Amt für Hochbauten der Stadt Zürich.	-	Risultati del test di accettazione radiazioni non ionizzanti (bassa frequenza)	Progettazione	Menzionare le misurazioni di controllo nelle condizioni generali del capitolato.	Organizzazione ed esecuzione delle misurazioni di controllo, richiedere il rapporto di misurazione.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NG	Concetto dell'edificio							
NG1.010	Preparazione del sito (demolizione di edifici esistenti)	Gli edifici esistenti vengono smantellati in maniera ordinata. Esiste un concetto corrispondente con una descrizione dettagliata inerente il riutilizzo, riciclaggio o lo smaltimento dei materiali risultanti e delle rispettive quantità, come pure un giustificativo sull'attuazione corretta.	Il concetto deve essere conforme ai requisiti della raccomandazione SIA 430 e contenere un giustificativo cantonale di smaltimento. Per gli elementi costruttivi contenenti sostanze inquinanti, esiste un requisito supplementare.	Planimetria, fotografie sullo stato attuale	Fotografie della fase di smaltimento, documentazione	112, 113	La conformità con le raccomandazioni SIA 430 deve essere indicata nelle condizioni generali del capitolato. Nel capitolato la descrizione delle prestazioni deve contenere tutti gli elementi del concetto di smaltimento.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, controllo dell'attuazione in cantiere, documentazione tramite fotografie e bolle di consegna dell'impresa di smaltimento.
NG1.030	Gestione degli spazi circostanti	Un concetto per la gestione ecologica degli spazi circostanti sarà sviluppato e attuato in modo completo.	La gestione degli spazi circostanti tiene conto di obiettivi superiori e delle esigenze degli utenti. Gli elementi naturali di pregio esistenti in loco o nelle immediate vicinanze, come alberi o siepi, sono rilevati e, se possibile, conservati (analisi dello stato attuale). Circa il 25% dello spazio circostante deve essere progettato in modo naturale, p. es. con alberi, siepi, cespugli, prati. Le piantumazioni fanno capo almeno per l'80% a specie vegetali indigene adatte al luogo. Inoltre, valutare misure di promozione della biodiversità per l'edificio, come il rinverdimento dei tetti o delle facciate, aiuti per la nidificazione, ecc.	Piano dei dintorni con la situazione attuale e le misure previste	Piano di ricoltivazione con lista delle specie per le superfici ricoltivate	Progettazione, 111, 421	Le misure devono essere comprese nei capitolati d'appalto.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NG2.010	Flessibilità d'utilizzo della struttura portante, requisiti di livello 1	Nelle zone di utilizzo sono possibili cambiamenti significativi nella disposizione degli spazi senza modifiche del sistema portante.	Le principali aree di utilizzo possono essere combinate o suddivise in modo flessibile. Abitazioni: tutte le pareti di separazione degli appartamenti sono portanti, mentre tutte le pareti tra la stanze sono non portanti o uso di stanze intercambiabili tra gli appartamenti.	Planimetrie con gli elementi portanti evidenziati con colori	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NG2.020	Flessibilità d'utilizzo della struttura portante, requisiti di livello 2	Struttura portante adatta ai cambiamenti di utilizzo, composta soprattutto da pilastri e poche pareti portanti interne.	Le principali aree di utilizzo di ogni piano possono essere unite in un unico locale (ad esempio tramite pareti di scale portanti, restante struttura portante su pilastri. Con il raggiungimento dei requisiti di livello 2, i requisiti di livello 1 possono essere considerati automaticamente soddisfatti. Non concerne le abitazioni mono- e plurifamiliari (non applicabile)	Planimetrie con gli elementi portanti evidenziati con colori	-	211, 212, 213, 214, 271	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NG2.030	Flessibilità d'utilizzo tramite il disegno della facciata	Le facciate sono disposte in modo da favorire una distribuzione flessibile dei locali.	Per abitazioni mono-/plurifamiliari, amministrazione: possibilità di connessione delle pareti interne ad una distanza massima di 2.3 m (ad esempio tramite facciata traforata o ampi telai verticali per le finestre). Scuole, ristoranti, ospedali, industrie: collegamento di pareti interne con una distanza massima di 5 m. Non concerne altre categorie d'uso (non applicabile).	Planimetrie delle facciate o piani con disposizione chiara delle finestre. Dettaglio della parete di collegamento interno alla facciata	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NG3.010	Accessibilità alle installazioni tecniche verticali	Le installazioni sanitarie e di aerazione verticali sono facilmente accessibili come pure riparabili, smontabili, rinnovabili e estendibili su tutti i piani. La disposizione in pianta permette brevi percorsi.	Ad esempio vani a misura d'uomo facilmente accessibili; porte, rivestimenti o pareti di mattoni non portanti che possano essere rimosse senza troppe difficoltà.	Descrizione del concetto degli impianti tecnici accompagnato da schizzi o piani, che documentano l'accessibilità alle installazioni tecniche	Fotografie	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, documentazione con fotografie.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NG3.020	Accessibilità alle installazioni tecniche orizzontali	Le installazioni orizzontali sanitarie e di aerazione sono facilmente accessibili come pure riparabili, smontabili ed estendibili.	Ad esempio cablaggio aperto, ampie aperture di revisione nel controsoffitto.	Descrizione del concetto degli impianti tecnici accompagnato da schizzi o piani, che documentano l'accessibilità alle installazioni tecniche	Fotografie	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere, documentazione con fotografie.
NG3.030	Esigenze costruttive per la sostituzione di macchinari o apparecchi di grandi dimensioni	Garantire l'accessibilità alle aree tecniche e alle centrali mediante il loro posizionamento e dimensionamento, in modo che la sostituzione di macchine e grandi apparecchiature possa avvenire senza interventi costruttivi.	Ad esempio porte sufficientemente ampie ed alte, aperture nelle pareti o nel soffitto, ecc. Sono esclusi grandi sistemi di stoccaggio come ad esempio gli stoccaggi stagionali degli impianti fotovoltaici.	Piano di coordinazione degli impianti tecnici. Piano con le misure di tutti i locali tecnici e i relativi accessi	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NG4.010	Sostituzione e decostruzione della struttura portante o dell'involucro edilizio	Vengono utilizzati unicamente meccanismi di fissaggio meccanici sostituibili, che in una successiva sostituzione permettono un rinforzo o reimpiego del elemento costruttivo senza danneggiare o dover rinnovare gli elementi costruttivi adiacenti.	La rimozione e reinstallazione di elementi costruttivi adiacenti è permessa. La posa libera è equiparata al fissaggio meccanico. I gruppi di elementi costruttivi, i cui strati appartengono allo stesso tipo di materiali (ad esempio intonaco minerale puro su muratura) sono esenti da tale obbligo. È importante poter sostituire facilmente gli elementi di costruzione che hanno una durata di utilizzo più breve rispetto agli elementi adiacenti (ad es. le finestre).	Piano dettagliato della facciata (infissi, bordo del tetto, basamenti)	Fotografie della fase di realizzazione (montaggio di finestre)	211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 224, 226, 228	L'utilizzo esclusivo di dispositivi di fissaggio meccanici è da menzionare nel capitolato. Per le opere che richiedono dispositivi di fissaggio vanno definiti dispositivi di fissaggio meccanici.	Informare in maniera tempestiva le persone competenti dell'impresa incaricata, controllo dell'implementazione sul cantiere. Documentazione tramite fotografie.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NG4.020	Sostituzione e decostruzione delle finiture	Vengono utilizzati unicamente meccanismi di fissaggio meccanici sostituibili, che in una successiva sostituzione permettono un rinforzo o reimpiego del elemento costruttivo senza danneggiare o dover rinnovare gli elementi costruttivi adiacenti.	La rimozione e reinstallazione degli elementi costruttivi adiacenti è permessa. La posa libera è equiparata al fissaggio meccanico. I gruppi di elementi costruttivi, i cui strati appartengono allo stesso tipo di materiali (ad esempio gesso-cartongesso) sono esenti da tale obbligo. È importante poter sostituire facilmente gli elementi di costruzione che hanno una durata di utilizzo più breve rispetto agli elementi adiacenti (ad es. mobili a muro).	-	Estratto del contratto d'appalto/d'opera, fotografie della fase di realizzazione	214, 215, 243, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 281, 282, 283, 284	L'utilizzo esclusivo di dispositivi di fissaggio meccanici è da menzionare nel capitolato. Per le opere che richiedono dispositivi di fissaggio vanno definiti i dispositivi di fissaggio meccanici.	Informare in maniera tempestiva le persone competenti dell'impresa incaricata, controllo dell'implementazione sul cantiere. Documentazione tramite fotografie.
NG5.010	Concetto di risparmio dell'acqua (apparecchi e rubinetteria)	Per gli apparecchi sanitari e la rubinetteria vengono scelti prodotti, che permettono un utilizzo idrico efficiente.	Sciacquoni per WC: label WELL di classe A oppure risciacquo a due quantità; orinatoi: senza acqua, sistemi del volume di 1 litro oppure sistemi di cacciata per orinatoi con label WELL di classe A; rubinetteria da bagno: etichetta energia classe A oppure label Well classe A; rubinetteria per doccia (inclusa doccetta), rubinetteria da cucina: etichetta energia classe A o B oppure label Well classe A o B; luoghi altamente frequentati o pubblici: rubinetteria da bagno con sistema elettronico a consumo elettricità <0.3 W, rubinetteria da doccia temporizzata. Nelle cucine commerciali e nelle lavanderie è utilizzata rubinetteria a risparmio d'acqua con etichetta "Energy" o "ecototale inside" e apparecchi con etichetta "Energy Star". Ospedali: I laboratori e le sale di trattamento sono escluse dalla valutazione. Industria: L'acqua di processo è esclusa dalla valutazione.	-	Schede tecniche o stampa delle rispettive liste di label	251, 252, 253, 254, 255, 256, 258	Il requisito va menzionato nelle voci di lavoro del capitolato.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le schede tecniche.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NG5.020	Uso dell'acqua piovana	Un concetto per la gestione ecologica delle acque meteoriche sarà sviluppato e attuato in modo completo.	L'obiettivo è quello di ridurre la quantità di acqua meteorica che defluisce dalla proprietà. Il concetto individua le misure concernenti: l'utilizzo delle acque grigie (irrigazione degli spazi verdi, uso commerciale o impiego nei servizi igienici); l'infiltrazione delle acque meteoriche (se possibile attraverso lo strato di terra fertile) tenendo conto dei requisiti di legge, superfici permeabili; la ritenzione, ad es. con tetti verdi, nicchie, stagni, ecc.	Piano dei dintorni con indicazione delle misure previste	Schemi degli impianti sanitari, planimetrie dei tetti rinverditi, piano di situazione con indicazione delle misure	Progettazione	Le voci del capitolato devono contenere i rispettivi lavori.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NG6.010	Uccelli e vetrate	Il rischio di collisione degli uccelli è stato verificato e le misure raccomandate sono state attuate.	Le misure necessarie possono essere determinate attraverso il "formulario di verifica per la protezione di uccelli". Nel caso di edifici particolarmente esposti, il rischio di collisione e le misure raccomandate devono essere chiarite con l'Associazione Svizzera per la protezione degli uccelli. È possibile reperire informazioni sulla protezione dei volatili negli edifici nella brochure "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" sul sito www.vogelglas.vogelwarte.ch/it	"Formulario di verifica per la protezione degli uccelli" compilato, se necessario presa di posizione dell'Associazione Svizzera per la protezione degli uccelli	Documentazione sull'attuazione delle misure attraverso fotografie, bolle di consegna	221	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NG6.020	Vista	Dai posti di lavoro usati regolarmente è possibile avere una visuale libera verso l'esterno attraverso un'apertura di dimensioni adeguate in posizione normale.	La visione deve essere possibile nel campo visivo, senza necessità di modificare la posizione di lavoro normale. La superficie proiettata della finestra deve essere di almeno 0,15 m ² , misurata ad una distanza di 1 metro dal posto di lavoro. La vista non deve essere ostruita da oggetti. Non applicabile per le abitazioni mono- o plurifamiliari, amministrazioni, scuole, impianti sportivi.	Piani con rappresentazione della situazione visiva	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NG7.010	Resistenza della facciata agli agenti atmosferici	Le parti esposte delle facciate sono adeguatamente protette dalle intemperie (cornicioni di gronda, basamenti di materiale resistente agli agenti atmosferici) oppure la facciata (intonaco, muratura, rivestimenti di pareti, ecc.) è costituita da materiali resistenti agli agenti atmosferici.	Sono considerati come resistenti alle intemperie ad esempio fibrocemento, vetro, metalli resistenti alla corrosione, cemento, ecc. L'intonaco è considerato resistente solo se è costituito esclusivamente da componenti minerali e ha uno spessore di almeno 10 mm per l'intonaco di fondo e lo strato di equalizzazione.	Sezione tipica della facciata con rappresentazione della connessione con il tetto e con il basamento. Descrizione dei materiali	Fotografie della facciata	211, 212, 213, 214, 215, 216, 226	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere
NG7.020	Resistenza delle finestre agli agenti atmosferici	Il lato delle finestre e degli ombreggiamenti fissi esposto alle intemperie deve essere realizzato in materiali resistenti alle intemperie oppure essere sufficientemente protetto dalle intemperie.	Sono considerati come resistenti alle intemperie le finestre di plastica, alluminio o legno e metallo. Protezione adeguata dalle intemperie: profondità della sporgenza di almeno 0.2*altezza del elemento costruttivo esposto alle intemperie.	Descrizione delle finestre e dell'ombreggiamento, sezione tipica della facciata con rappresentazione delle finestre e dell'ombreggiamento	Fotografie delle finestre	221, 228	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.
NG8.010	Possibilità di espansione, riserva	Sono possibili espansioni edili sulla parcella oppure l'edificio permette la costruzione di ulteriori piani risp. di altre parti dell'edificio non interrati oppure il volume costruito massimo ammissibile sulla parcella edile è stato completamente utilizzato.	Le espansioni risp. gli ampliamenti possibili devono corrispondere almeno al 20% della superficie di riferimento energetico.	Planimetrie o piante con indicate le possibilità di espansione oppure giustificativo, che il massimo volume di costruzione ammissibile sulla parcella edile sia stato completamente utilizzato	-	Progettazione	Implementazione dei risultati della fase di progetto nel capitolato.	Controllo dell'attuazione in cantiere.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NM	Materiali e processi di costruzione							
NM1.010	Protezione del suolo	Un concetto per la protezione del suolo durante la fase di cantiere è allestito e attuato in modo completo.	Sono state valutate delle misure almeno per i seguenti temi: sbarramento delle aree che non possono essere utilizzate o percorse da veicoli; protezione del suolo nelle aree di passaggio dei veicoli e di deposito, controllo della pressione massima di contatto sul suolo e utilizzo di macchine appropriate; scarifica, deposito intermedio dello strato superiore del suolo e gestione dei depositi; prevenzione dell'erosione e la sedimentazione. Per lo meno le esigenze ecoBKP 201 sono soddisfatte.	Concetto di protezione del suolo	Documentare con fotografie le misure di protezione del suolo eseguite in cantiere	201, 211, Progettazione	Tra le voci del capitolato vanno prescritte tutte le misure di protezione del suolo contenute nel concetto.	Prima dell'inizio dei lavori è necessario rendere attenti l'impresa e gli artigiani sulle misure di protezione del suolo e definire la loro realizzazione concreta. Controlli in cantiere (misurazione dell'umidità del suolo, determinazione della pressione massima di contatto sul suolo, controllo delle macchine di cantiere, ecc.).
NM2.010	Label per il legno e i derivati del legno	Tutto il legno utilizzato risp. i prodotti in legno utilizzati recano il marchio di legno d'origine svizzera HSH, l'etichetta FSC o PEFC. I relativi certificati sono a disposizione.	Solo le etichette legno d'origine svizzera HSH, FSC e PEFC garantiscono una gestione sostenibile delle foreste e assicurano che il legno non provenga dalla deforestazione di foreste primarie. I prodotti etichettati Eco-1, Eco-2 o eco-base sono conformi alle prescrizioni.	-	Certificati d'origine o attestati per almeno l'80% del legno risp. dei derivati del legno utilizzati	214, 215, 221, 258, 273, 281, 282, 283	Nelle voci del capitolato deve essere prescritto l'utilizzo di legno certificato HSH, FSC risp. PEFC ed è necessario presentare i relativi certificati.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata. Esigere i certificati del legno (Attenzione! Deve essere chiaro che il certificato si riferisce al legno utilizzato).
NM3.020	Calcestruzzo riciclato (RC) - con superiore percentuale di materiale RC	Il contenuto di aggregati riciclati Rc (aggregati di calcestruzzo) + Rb (aggregati misti) è di almeno il 40%, così come definito dal quadro tecnico SIA 2030 "Recyclingbeton".	Se nel raggio di 25 km dal cantiere non è presente un fornitore di calcestruzzo riciclato oppure il materiale riciclato deve essere trasportato più di 25 km fino all'impianto di betonaggio, allora questa prescrizione non è applicabile.	-	Bolle di consegna delle forniture di calcestruzzo riciclato con indicazioni riguardo alla quota riciclata, ricetta del cementificio.	211, 212	Verificare la disponibilità dei diversi tipi di calcestruzzo riciclato (vedi anche la guida corrispondente sul sito MINERGIE). Definire con l'ingegnere civile quali elementi costruttivi possono essere realizzati con calcestruzzo riciclato con un elevato contenuto di aggregati riciclati e calcolare la loro massa complessiva. Nelle specifiche descrivere il corrispondente tipo di calcestruzzo riciclato e le quantità previste (keine PerPositionen).	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le bolle di consegna e paragonare la quantità totale di calcestruzzo riciclato con quella definita.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NM3.030	Recycling (RC) - calcestruzzo di riempimento, di rivestimento, per fondazioni, ecc. con superiore percentuale di materiale RC	Il contenuto di aggregati RC (aggregati di calcestruzzo) + Rb (aggregati misti) è di almeno l'80%, così come definito dal quaderno tecnico SIA 2030 "Recyclingbeton".	Se nel raggio di 25 km dal cantiere non è presente un fornitore di calcestruzzo riciclato oppure è necessario trasportare per più di 25 km il calcestruzzo riciclato questa prescrizione non è applicabile.	-	Bolle di consegna delle forniture di calcestruzzo riciclato con indicazioni riguardo alla quota riciclata; ricetta del cementificio	201, 211	Verificare la disponibilità dei diversi tipi di calcestruzzo riciclato (vedi anche la guida corrispondente sul sito MINERGIE). Definire con le persone competenti dell'impresa quali elementi costruttivi possono essere realizzati con calcestruzzo riciclato con un elevato contenuto di aggregati riciclati. Nelle specifiche descrivere il corrispondente tipo di calcestruzzo riciclato.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le bolle di consegna.
NM3.040	Calcestruzzo costruttivo RC con aggregati misti	Proprietà del calcestruzzo riciclato RC: il contenuto di Rb (aggregati misti) è di almeno 15%, come definito dal quaderno tecnico SIA 2030 "Recyclingbeton".	Il calcestruzzo con aggregati misti è disponibile in grandi quantità attraverso il processo di decostruzione degli edifici esistenti; il rispettivo riutilizzo è sensato. Se nel raggio di 25 km dal cantiere non è disponibile un fornitore di calcestruzzo riciclato oppure è necessario trasportare per più di 25 km il calcestruzzo riciclato, questo requisito non è applicabile.	-	Bolle di consegna del calcestruzzo RC con indicazione sulla quota Rb (aggregati misti); ricetta del cementificio	201, 211, 212	Verificare la disponibilità di calcestruzzo RC con contenuto minimo di Rb 15%. Indicare le specifiche nelle voci in Devis.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere bolle di consegna.
NM4.010	Tipi di calcestruzzo per utilizzo normale	Utilizzare tipi di cemento CEM II/A, CEM II/B-LL o CEM III per il calcestruzzo da utilizzo normale.	Tramite l'utilizzo di tipi di cemento con basse quantità di clinker di cemento Portland e componenti ecologicamente favorevoli come scorie d'altoforno o polvere di calcare le emissioni di CO2 possono essere ridotte.	-	Bolle di consegna resp. ricetta del cementificio	201, 211, 212	Tra le voci del capitolato sul calcestruzzo da utilizzo normale vanno prescritti i tipi di cemento CEM II/A, CEM II/B-LL o CEM III.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le bolle di consegna resp. le ricevute.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NM4.020	Materiali isolanti con componenti ad impatto ambientale (tetti, soffitti e solette)	Rinuncia all'utilizzo di isolanti con componenti ad impatto ambientale per tetti, soffitti e solette.	Problematici sono, ad esempio, i propellenti contenenti alogeni (ad es. idrocarburi parzialmente fluorurati/HFC, 2-cloropropano) in XPS, PUR/PIR e PF (resina fenolica), nonché i additivi ignifughi come i borati nei prodotti a base di cellulosa, HBCD (esabromociclododecano) in EPS e XPS e TCPP in PUR/PIR. I prodotti etichettati Eco-1, Eco-2 o eco-base sono conformi alle prescrizioni.	-	Estratto del contratto d'appalto/d'opera oppure bolle di consegna con informazioni sul prodotto dei materiali isolanti utilizzati	211, 214, 224, 225, 248, 255, 271, 273, 281, 283	Tra le voci del capitolato sono da descrivere i materiali isolanti senza costituenti problematiche come per esempio borati, HFWK oppure gas alogeni.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le schede tecniche.
NM4.021	Materiali isolanti con componenti ad impatto ambientale (pareti)	Rinuncia all'utilizzo di isolanti con componenti ad impatto ambientale per facciate, superficie perimetrale e isolamento delle pareti interne.	Problematici sono, ad esempio, i propellenti contenenti alogeni (ad es. idrocarburi parzialmente fluorurati/HFC, 2-cloropropano) in XPS, PUR/PIR e PF (resina fenolica), nonché i additivi ignifughi come i borati nei prodotti a base di cellulosa, HBCD (esabromociclododecano) in EPS e XPS e TCPP in PUR/PIR. I prodotti etichettati Eco-1, Eco-2 o eco-base sono conformi alle prescrizioni.	-	Estratto del contratto d'appalto/d'opera oppure bolle di consegna con informazioni sul prodotto dei materiali isolanti utilizzati	211, 214, 224, 225, 248, 255, 271, 273, 282	Tra le voci del capitolato sono da descrivere i materiali isolanti senza costituenti problematiche come per esempio borati, HFWK oppure gas alogeni.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le schede tecniche.
NM4.030	Protezione chimica contro le radici	Per l'impermeabilizzazione dei tetti e degli elementi costruttivi interrati vengono utilizzati esclusivamente prodotti senza trattamento chimico contro le radici.	Il trattamento chimico contro le radici comporta un significativo inquinamento del suolo e delle acque. Le lamine in FPO ad esempio, sono resistenti alle radici senza trattamenti chimici. Le impermeabilizzazioni con l'indicazione "WF" sono trattate chimicamente contro le radici. I prodotti etichettati Eco-1, Eco-2 o eco-base sono conformi alle prescrizioni.	-	Scheda tecnica impermeabilizzazione	224, 225	Tra le voci del capitolato vanno prescritti materiali risp. prodotti senza trattamento chimico contro le radici.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le schede tecniche.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NM4.040	Facciate senza biocidi	Rinuncia all'utilizzo di prodotti impregnanti risp. vernici coprenti (alghicida, funghicida, nano-argento, ecc.) per tutti gli strati costruttivi della facciata (p. es. intonaci, pitture, legno).	I biocidi di intonaci e pitture possono essere fortemente inquinanti per l'ambiente. I sistemi a base minerale (cemento, calce, calce, trass), di almeno 10 mm di spessore dell'intonaco di fondo e del dello strato equalizzatore, così come la vernice minerale (silicato organico / silicato bicomponente) non richiedono biocidi per prevenire la crescita di alghe o funghi. Sono esclusi da questo requisito i biocidi per la conservazione all'interno dei contenitori originali. Le facciate in legno di costruzione adeguata non richiedono conservanti del legno. Cambiamento di colore dovuto agli agenti atmosferici in facciate di legno sono da tollerare oppure è da intraprendere a priori una pre-grigiatura anticipata. I prodotti etichettati Eco-1, Eco-2 o eco-base sono conformi alle prescrizioni.	-	Schede tecniche dei prodotti d'intonaco utilizzati.	214, 215, 226, 227	Tra le voci del capitolato sono da descrivere materiali rispettivamente sistemi utilizzati senza prodotti impregnanti o vernici coprenti.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, definire prodotti adatti, raccogliere le schede tecniche.
NM4.050	Materiali per installazioni senza alogeni	In tutto l'edificio è necessario utilizzare materiali per le installazioni privi di alogeni.	Materiali contenenti alogeni sono per esempio il PVC, fluoropolimeri ("teflon", ecc.), oppure materiali plastici che contengono ritardanti di fiamma alogenati. I materiali contenenti composti alogenati vengono spesso impiegati negli impianti elettrici (fili e cavi, tubi, condotte, ecc.) o negli impianti RCVS (tubi, guaine in PVC, isolamento delle tubazioni flessibili, ecc.)	-	Bolle di consegna con indicazioni sul prodotto.	231, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258	Tra le voci del capitolato sono da descrivere materiali rispettivamente sistemi senza alogeni.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le schede tecniche.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NM4.060	Materiali compositi minerali/organici	Rinuncia all'utilizzo di materiali compositi con proprietà ecologiche sfavorevoli.	Materiali compositi minerali/organici come lastre di gesso, cemento o truciolo legato con gesso oppure pannelli in lana di legno mineralizzata provocano problemi di smaltimento (non bruciabili, non riciclabili, non depositabili). I prodotti etichettati Eco-1 sono conformi alle prescrizioni.	-	Estratto del contratto d'appalto/d'opera, scheda tecnica	211, 213, 214, 215, 216, 222, 271, 273, 282	Nelle condizioni generali e nelle voci di lavoro del capitolato, menzionare che non possono essere utilizzati materiali compositi minerali/organici.	Controllo dell'attuazione in cantiere, raccogliere le schede tecniche.
NM4.070	Rivestimenti sintetici e sigillatura difficilmente separabili	Rinuncia all'utilizzo di rivestimenti in resina sintetica, rivestimenti in malta di resina e sigillature sintetiche liquide.	Il forte legame dei materiali menzionati (p.e. poliuretano/PU, resina epossidica/EP oppure polimetilmetacrilato/PMMA) con la superficie rende difficile la decostruzione e il riciclaggio dei rispettivi elementi costruttivi.	Estratto della descrizione tecnica inerente i rivestimenti pianificati.	Estratto del contratto d'appalto/d'opera, scheda tecnica	224, 225, 281	Nelle condizioni generali e nelle voci di lavoro del capitolato, menzionare che non possono essere utilizzati rivestimenti in resina sintetica, rivestimenti in malta di resina e sigillature sintetiche liquide.	Controllo dell'attuazione in cantiere, raccogliere le schede tecniche.
NM4.080	Prodotti di costruzione PVC con costituenti ad impatto ambientale rilevante	Vengono utilizzati solamente prodotti PVC che non contengono additivi ad impatto ambientale.	Fanno parte degli additivi ad impatto ambientale ad es. gli stabilizzatori bario-zinco in telai di finestre PVC, stabilizzatori di piombo in tubazioni di scarico delle acque luride PVC, triossido di antimonio (ritardante di fiamma) in coperture di tetti PVC e plastificanti ftalati in pavimentazioni PVC. I prodotti PVC etichettati Eco-1 o Eco-2 sono conformi alle prescrizioni.	-	Schede tecniche oppure schede di dati di sicurezza dei prodotti PVC utilizzati con indicazione sugli additivi	204, 211, 221, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 281, 282, 283	Nelle voci di lavoro del capitolato, descrivere i prodotti PVC senza additivi problematici oppure prodotti PVC che hanno ottenuto il label Eco-1 oppure Eco-2.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, raccogliere le schede tecniche.
NM4.090	Elementi costruttivi esposti alle intemperie contenenti metalli pesanti all'esterno dell'edificio	Rinuncia all'impiego massiccio di elementi costruttivi non rivestiti contenenti metalli pesanti (ringhiere, griglie, parti in acciaio zincato, ecc.)	Non si applica agli elementi che fanno parte dell'involucro dell'edificio (cfr. prescrizione A2.020) È considerato massiccio l'impiego su superfici di oltre 200 m2 (ringhiere) risp. 150 m2 (griglie). I rivestimenti devono soddisfare i requisiti del quaderno tecnico SIA 2022.	Piani delle facciate e del tetto	Contratto di lavoro (metalli impiegati all'esterno)	213, 222, 224	Per l'esecuzione del lavoro vengono utilizzati materiali pesanti privi di metalli pesanti oppure devono essere applicati rivestimenti di finitura adeguati (ad es. duplex).	Definire il materiale prima di iniziare il lavoro. Controllo sul cantiere.

Numero	Tema	Esigenza	Commenti	Riferimenti		Misure d'attuazione (indicative)		
				Fase P/P	Fase A/C	Concerne (p.es.cod. CCC)	Capitolato	Fase di realizzazione
NM5.010	Rinuncia al riscaldamento della struttura	L'edificio non viene riscaldato fino al momento in cui l'isolamento termico non sia completamente realizzato e l'involucro chiuso ermeticamente.	Queste esigenze devono essere applicate anche per il riscaldamento delle facciate.	Programma lavori	-	211, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 271, 281, 282, 283	La prescrizione di prestazioni di questo tipo non è permessa.	Informare in maniera tempestiva la persona competente dell'impresa incaricata, controllo in cantiere.